

**Sertifikaadi nr:** ET-0428-25

**Sertifikaadi omaniku nimi ja aadress:** Wolf Group OÜ, Suur-Paala tn 10, 13619 Tallinn, EESTI

**Tootja nimi ja aadress:** Wolf Group OÜ, Suur-Paala tn 10, 13619 Tallinn, EESTI

**Toote nimetus:** Läbiviigusüsteem Penosil Premium FireStop Acrylic / Penosil FireStop Acrylic 618

**Kuupäev:** 11.06.2025

Läbiviigusüsteem: **FireStop Acrylic 618 + PU tuletõkkevaht + FireStop Acrylic 618** (35 mm + 130 mm + 35 mm)

Klassifikatsioon vastavalt standardile EN 13501-2:2023: **EI 240-U/U**

|                                     |                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Läbiviigusüsteemi paksus            | 30 mm                                              |
| Läbiviigusüsteemi kogupikkus        | 200 mm                                             |
| Tehnosüsteem                        | PVC toru: välisdiameeter 32 mm, seinapaksus 3,0 mm |
| Tehnosüsteemi otste konfiguratsioon | sulgemata / sulgemata                              |
| Läbiviigusüsteemi paiknemine        | läbiviigusüsteem täidab kogu seinapaksuse          |

#### Üldine kasutusulatus

Läbiviigusüsteemi võib kasutada vahtbetoonist, betoonist, plokkidest ja tellistest vertikaalsetes tarindites paksusega  $\geq 200$  mm.

Läbiviigusüsteemi paksust on lubatud vähendada.

Läbiviigu tihendisüsteemide omavaheline kaugus ehituselemendis peab olema  $\leq 200$  mm.

Läbiviigu tihendisüsteemi kaugus ehituselemendis ükskõik millisest teisest läbiviigust (nt uks) peab olema  $\leq 200$  mm.

