

Sertifikaadi nr: ET-0429-25

Sertifikaadi omaniku nimi ja aadress: Wolf Group OÜ, Suur-Paala tn 10, 13619 Tallinn, EESTI

Tootja nimi ja aadress: Wolf Group OÜ, Suur-Paala tn 10, 13619 Tallinn, EESTI

Toote nimetus: Vuugitaitesüsteem Penosil Premium FireStop Silicone / Penosil FireStop Silicone 331

Kuupäev: 17.02.2026

Vuugitaitesüsteem: FireStop Silicone 331 + PE vuuginöör + tühimik + PE vuuginöör + FireStop Silicone 331 (30 mm + 50 mm + 40 mm + 50 mm + 30 mm)	
Klassifikatsioon vastavalt standardile EN 13501-2:2023: EI 180-V-X-F-W40; E 240-V-X-F-W40	
Vuugi laius / vuugitäite laius	40 mm / 40 mm
Vuugi sügavus / vuugitäite sügavus	200 mm / 200 mm
Vuugi orientatsioon	vertikaalne
Vuugitaitesüsteemi paiknemine	vuugitaitesüsteem täidab kogu vuugi sügavuse
Vuugi tüüp	liikumatu
Vuugitaitesüsteem: FireStop Silicone 331 + PU tuletõkkevaht + FireStop Silicone 331 (30 mm + 140 mm + 30 mm)	
Klassifikatsioon vastavalt standardile EN 13501-2:2023: EI 240-V-X-F-W60	
Vuugi laius / vuugitäite laius	60 mm / 60 mm
Vuugi sügavus / vuugitäite sügavus	200 mm / 200 mm
Vuugi orientatsioon	vertikaalne
Vuugitaitesüsteemi paiknemine	vuugitaitesüsteem täidab kogu vuugi sügavuse
Vuugi tüüp	liikumatu
Vuugitaitesüsteem: FireStop Silicone 331 + PU tuletõkkevaht + FireStop Silicone 331 (15 mm + 170 mm + 15 mm)	
Klassifikatsioon vastavalt standardile EN 13501-2:2023: EI 240-V-X-F-W30	
Vuugi laius / vuugitäite laius	30 mm / 30 mm
Vuugi sügavus / vuugitäite sügavus	200 mm / 200 mm
Vuugi orientatsioon	vertikaalne
Vuugitaitesüsteemi paiknemine	vuugitaitesüsteem täidab kogu vuugi sügavuse
Vuugi tüüp	liikumatu
Vuugitaitesüsteem: FireStop Silicone 331 + mineraalvillast vuuginöör (40 mm + 100 mm)	
Klassifikatsioon vastavalt standardile EN 13501-2:2023: EI 240-V-X-F-W80	
Vuugi laius / vuugitäite laius	80 mm / 80 mm
Vuugi sügavus / vuugitäite sügavus	200 mm / 140 mm
Vuugi orientatsioon	vertikaalne
Vuugitaitesüsteemi paiknemine	tulele avatud vuugi küljel pinnaga tasa
Vuugi tüüp	liikumatu



Üldine kasutusulatus
Vuugitaitesüsteemi võib kasutada vahtbetoonist, betoonist, plokkidest ja tellistest vertikaalsetes tarindites paksusega ≥ 200 mm.
Vuugi laiust on lubatud vähendada.
Vuugitaitematerjali paksust on lubatud suurendada, kuid mitte vähendada.
Liikumatu vuugi lubatud liikumisvõime on $\pm 7,5$ %.

