



GAISRINIŲ TYRIMŲ CENTRAS



Miško g. 7, Valčiūnų k., 13229 Vilniaus r. Tel. (+370 5) 249 1310. El. paštas: gtc@vpgt.lt, https://gtc.lrv.lt

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ PASTOVUMO ATTIKTIES SERTIFIKATAS

Nr. **GTC 100900**

Išduotas 2024 m. gegužės 27 d.
(data)

Galioja iki 2027 m. gegužės 26 d.
(data)

Išduotas UAB „Wolf Group LT“, Ateities g. 31B, 06326 Vilnius, Lietuvos Respublika.
(pareiškėjo pavadinimas / vardas, pavardė, buveinės adresas / gyvenamoji vieta)

Šis atitikties sertifikatas liudija, kad linijinių sandūrų sandariklis
(gaisrinės įrangos pavadinimas)

tipas (-ai) „Penosil Fire Rated Gunfoam B1 187“
(gaisrinės įrangos tipas (-ai))

pagamintas (-i) „Wolf Group OÜ“, Suur-Paala 10, 13619 Talinas, Estijos Respublika
(gamintojo pavadinimas, buveinės adresas)

atitinka LST EN 13501-2:2016 standarto privalomuosius reikalavimus (žr. priedą).
(techninės specifikacijos žymuo)

Šis atitikties sertifikatas išduotas remiantis: „TÜV EESTI OÜ“ (Estijos Respublika) klasifikavimo

ataskaitomis Nr. TEK-144/15en/21R ir Nr. TEK-42/10en, bandymų ataskaitomis Nr. 461-14TV ir
(bandymų rezultatų protokolai, kokybės sistemos sertifikatas, GKS patikrinimo ataskaitos ir kt. ir juos išdavusios įstaigos)

Nr. 253-09TV, GTC AIS (Lietuvos Respublika) sprendimu dėl eksploatacinių savybių pastovumo

atitikties sertifikato išdavimo Nr. SI-17(15/24) ir statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo

vertinimo ir tikrinimo ataskaita Nr. IA-15(15/24).

Šis atitikties sertifikatas įpareigoja ženklinti nurodytą gaisrinę įrangą atitikties (sertifikacijos) ženklų

GIĄŽ – 01.

Direktorius

(atitikties vertinimo įstaigos vadovo pareigos)



(parašas)

Donatas Lipinkas

(vardas ir pavardė)

Egz. Nr. 000590

GAISRINIŲ TYRIMŲ CENTRAS

Miško g. 7, Valčiūnų k., 13229 Vilniaus r. Tel. (+370 5) 249 1310. El. paštas gtc@vpgt.lt; https://gtc.lrv.lt

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ PASTOVUMO ATITIKTIES SERTIFIKATO Nr. GTC 100900 PRIEDAS

Išduotas: 2024-05-27

STATYBOS PRODUKTO PAVADINIMAS:

„Penosil Fire Rated Gunfoam B1 187“ tipo linijinių sandūrų sandariklis.

PRIVALOMIEJI SAUGOS REIKALAVIMAI, KURIUOS ATITINKA STATYBOS PRODUKTAS:

Atsparumo ugniai klasifikavimas pagal LST EN 13501-2:2016 standartą sandarinant vertikalius plyšius mūrinėje sienoje, taip pat plyšius tarp mūrinės sienos ir atskirų konstrukcinių elementų (sienos tankis $\geq 650 \text{ kg/m}^3$).

Sandūros gylis, mm	Klasifikavimas
≥ 150	EI 30-V-X-F-W 00 iki 30 (tarp mūrinės sienos ir atskirų mūrinių, metalinių, medinių* ir gipso plokščių elementų) EI 45-V-X-F-W 00 iki 15 (tarp mūrinės sienos ir atskirų mūrinių, metalinių, medinių* ir gipso plokščių elementų) EI 60-V-X-F-W 00 iki 15 (tarp mūrinės sienos ir atskirų mūrinių, medinių* ir gipso plokščių elementų) EI 90-V-X-F-W 00 iki 15 (tarp mūrinės sienos ir atskirų gipso plokščių elementų)
≥ 200	EI 120-V-X-F-W 31 iki 40 ir EI 180-V-X-F-W 00 iki 30 (tarp mūrinės sienos ir atskirų mūrinių elementų)

* - medienos tankis $\geq 460 \text{ kg/m}^3$;

E – vientisumo kriterijus, I – sandarumo kriterijus, V – montavimas į vertikalią konstrukcinių elementų jungtį, X – be judėjimo galimybės, F – sandūra daroma vietoje, W – sandarinamos jungties (sandūros) plotis.

Atitikties įvertinimo skyriaus vedėjas



Vladas Praniauskas