

Inspecta Estonia OÜ on väljastanud toote sertifikaadi

## Penosil Eesti OÜ

Address: Suur-Paala 6, 13619 Tallinn, EESTI

tõendamaks, et Inspecta Estonia OÜ on kontrollinud, et järgnevalt toodud toode täidab tehnilises kirjelduses  
**TTK-V01v1** esitatud nõudeid

### Tuletõkkevaht PENOSIL Premium Fire Rated Gunfoam B1 Tuletõkkevaht PENOSIL Premium Fire Rated Foam B1

Seina paksus ja vuugi täitesügavus	Vuugi laius	Klass
100 mm	40 mm	EI 45 – V – X – W 00 kuni 40
100 mm	30 mm	
100 mm	20 mm	EI 60 – V – X – W 00 kuni 20
100 mm	10 mm	
200 mm	40 mm	EI 120 – V – X – W 00 kuni 40
200 mm	30 mm	
200 mm	20 mm	
200 mm	10 mm	EI 180 – V – X – W 00 kuni 10

Toote klassifikatsioon vastavalt standardile EVS-EN 13501-2:2007 + A1:2009

Seina tihedus  $\geq 550 \text{ kg/m}^3$ .

Vuugid on katsetatud ilma kateteta.

**Tootmiskoht:** Krimelte OÜ, Suur-Paala 10, 13619 Tallinn, EESTI

Tootmismeetod vastavalt retseptile VFP0002/P.

Ettevõtte on volitatud kasutama nõudeid täitvatel toodetel viidet sertifikaadile.

Toote nõuetele vastavuse eest on vastutav sertifikaadi omanik.

Sertifikaat on väljastatud 03.08.2011, muudetud 15.10.2012 ja kehtib kuni 02.08.2016, kui toode on kooskõlas üldnimetatud spetsiaalseid nõudeid sisaldava dokumendiga või kui tehase tootmistingimusi või tootmisohjet ennast ei ole oluliselt muudetud. Sertifikaadi kehtivust saab kontrollida internetist aadressil [www.inspecta.ee](http://www.inspecta.ee).

Tallinn 15.10.2012

  
Urmas Vain  
Tegevdirektor



**Inspecta Estonia OÜ**

Mustamäe tee 5  
10616 Tallinn  
Estonia  
Tel. +372 6599470  
Fax +372 6599479