



Серія СВ



# СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ CERTIFICATE OF CONFORMITY



Зареєстровано в Реєстрі № DCS.0001433-22  
Registered in the Register

№ 10206  
CERTIFICATION 1992

Термін дії з 15 серпня 2022 до 14 серпня 2025  
Valid from / valid until

3214 10 109 0

Продукція **Вогнезахисна піна поліуретанова 'PENOSIL Premium FireRated GunFoam B1' для заповнення монтажних щілин в протипожежних перешкодах та будівельних конструкціях**  
Product

код УКТ ЗЕД

код ДКПП

Відповідає вимогам  
Complies with the requirements

пп. 6.20, Г2 додатка Г ДБН В.1.1-7:2016 'Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги' щодо класу вогнестійкості: EI 60 - заповнення вогнезахисною піною 'PENOSIL Premium FireRated GunFoam' монтажних щілин, що розташовані вертикально шириною до 30 мм та глибиною не менше 120 мм; EI 45 - заповнення вогнезахисною піною 'PENOSIL Premium FireRated GunFoam' монтажних щілин, що розташовані вертикально шириною від 30 мм до 50 мм та глибиною не менше 120 мм.

Виробник продукції  
Manufacturer of the product

Фірма 'Wolf Group OÜ' (Естонія), адреса: Suur Paala 10,  
13619 Tallinn, Estonia

Сертифікат видано  
Certificate issued

ТОВ 'Вольф Груп Україна',  
адреса: 03180, м. Київ, вул. Велика Окружна, 4,  
код ЄДРПОУ 36677917,  
Довіреність фірми 'Wolf Group OÜ' (Естонія) від 09.06.2022

Додаткова інформація  
Additional information

Вогнезахисна піна поліуретанова 'PENOSIL Premium FireRated GunFoam B1' для заповнення монтажних щілин в протипожежних перешкодах та будівельних конструкціях, що виробляється серійно з 15.08.2022 до 14.08.2025. Здійснюється наглядання за виробництвом та стабільністю показників сертифікованої продукції 2 (два) рази протягом терміну дії сертифіката відповідності. Добровільна сертифікація

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності  
Certificate issued by the conformity assessment body

Державний центр сертифікації ДСНС України,  
01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1  
тел. (044) 461-91-30, website: dcs.dsnis.gov.ua

На підставі  
On the basis of

Протокол сертифікаційних випробувань від 06.03.2013 № З/СПР-13 ПП 'Випробувальний центр 'ТЕСТ' (атестат акредитації від 30.09.2011 № 2Н1050). Акт обстеження виробництва від 18.07.2022 № 1490, акти відбору та ідентифікації зразків продукції від 08.07.2022 № 11225с4, Експертне рішення від 15.08.2022 № 11225с4 Державного центру сертифікації ДСНС України



**Олександр ГРУШОВІНЧУК**

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі за тел (38 044) 461-91-34

№301487