



Серія СВ



10206
Сертифікат
продукції

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

DCS.0002207-25

Зареєстровано в Реєстрі №
Registered in the Register

Термін дії з 08 жовтня 2025 до 07 жовтня 2026
Valid from / valid until

Продукція
Product

Вогнезахисна піна поліуретанова «PENOSIL Fire Rated Gunfoam B1 187» для заповнення монтажних щілин в протипожежних перешкодах та будівельних конструкціях

3214101090

код УКТ ЗЕД

код ДКПП

Відповідає вимогам
Complies with the requirements

пп. 6.20, Г2 додатка Г ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги» щодо класів вогнестійкості згідно з Додатком

Виробник продукції Фірма «Wolf Group OÜ» (Естонія),
Manufacturer of the product адреса: Suur Paala 10, 13619 Tallinn, Estonia

Сертифікат видано
Certificate issued

ТОВ «Вольф Груп Україна»,
адреса: 03180, м. Київ, вул. Велика Окружна, 4, код ЄДРПОУ 36677917
Довіреність фірми «Wolf Group OÜ» (Естонія) від 12.09.2025 № 01-2025

Додаткова інформація
Additional information

Вогнезахисна піна поліуретанова «PENOSIL Fire Rated Gunfoam B1 187» для заповнення монтажних щілин в протипожежних перешкодах та будівельних конструкціях, що виробляється серійно з 08.10.2025 до 07.10.2026. Здійснюється наглядання за стабільністю показників сертифікованої продукції 1 (один) раз протягом терміну дії сертифіката відповідності. Добровільна сертифікація

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності
Certificate issued by the conformity assessment body

Державний центр сертифікації ДСНС України,
01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1
тел. (044) 461-91-30, website: dcs.dsns.gov.ua

На підставі
On the basis of

Протоколи випробувань від 25.06.2025 №№ 24/32305095-M1, 24/32305096, 25/32300696, протокол класифікації від 25.07.2025 № 25/32300696-1-M1 ВЛ «APPLUS LABORATORIES» (Іспанія), угода про співробітництво між Держцентром та ВЛ «APPLUS LABORATORIES» від 27.11.2019 № 562-19. Акти відбору та ідентифікації від 30.09.2025 № 12021с3, Рішення від 08.10.2025 № 12021с3 Державного центру сертифікації ДСНС України

Заступник начальника центру –
начальник відділу

Юрій ВОЛОДЬКО

Чинність сертифіката відповідності можна
перевірити в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34



3214101090



Серія ДС

ДОДАТОК

до сертифіката відповідності

SUPPLEMENT TO THE CERTIFICATE OF CONFORMITY

10206
Сертифікація
продукції

№ DCS.0002207-25

« 08 » жовтня 2025

Умови використання вогнезахисної піни поліуретанової
«PENOSIL Fire Rated Gunfoam B1 187» для заповнення
монтажних щілин в протипожежних перешкодах та
будівельних конструкціях

Класи вогнестійкості	Умови використання
EI 240	для заповнення вогнезахисною піною «PENOSIL Fire Rated Gunfoam B1 187» монтажних щілин, що розташовані вертикально шириною до 20 мм та глибиною не менше 200 мм та горизонтально шириною до 15 мм та глибиною не менше 200 мм
EI 180	для заповнення вогнезахисною піною «PENOSIL Fire Rated Gunfoam B1 187» монтажних щілин, що розташовані вертикально шириною до 30 мм та глибиною не менше 200 мм
EI 120	для заповнення вогнезахисною піною «PENOSIL Fire Rated Gunfoam B1 187» монтажних щілин, що розташовані горизонтально шириною до 30 мм та глибиною не менше 200 мм
EI 60	для заповнення вогнезахисною піною «PENOSIL Fire Rated Gunfoam B1 187» монтажних щілин, що розташовані вертикально шириною до 40 мм та глибиною не менше 200 мм та горизонтально шириною до 15 мм та глибиною не менше 100 мм
EI 45	для заповнення вогнезахисною піною «PENOSIL Fire Rated Gunfoam B1 187» монтажних щілин, що розташовані вертикально шириною до 10 мм та горизонтально шириною до 30 мм, глибиною не менше 100 мм
EI 30	для заповнення вогнезахисною піною «PENOSIL Fire Rated Gunfoam B1 187» монтажних щілин, що розташовані вертикально шириною до 20 мм та глибиною не менше 100 мм
EI 20	для заповнення вогнезахисною піною «PENOSIL Fire Rated Gunfoam B1 187» монтажних щілин, що розташовані вертикально шириною до 30 мм та глибиною не менше 100 мм
EI 15	для заповнення вогнезахисною піною «PENOSIL Fire Rated Gunfoam B1 187» монтажних щілин, що розташовані вертикально шириною до 40 мм та глибиною не менше 100 мм

Заступник начальника центру –
начальник відділу

Юрій ВОЛОДЬКО



№ 903097